



10175
CERT. EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0170-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/ 30 серпня 2022 р. до 29 серпня 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю) Defens W
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій і елементів інтер'єрного
спорядження будівель і споруд

20.59.59

(код (п) УКТЗЕД/ДКП)
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 4.10, 7.3.3;
ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура
показників і методи їхнього визначення. Класифікація»

щодо показників пожежної небезпеки:

- група горючості - Г1 (низької горючості) відповідно до ДСТУ 8829:2019;
- група займистості - В1 (важкозаймисті матеріали) відповідно до ДСТУ 8829:2019;
- матеріал з помірно димоутворювальною здатністю (група Д2) відповідно до ДСТУ 8829:2019;
- малонебезпечні матеріали (клас Т1 відповідно до ДСТУ 8829:2019.

Загальна витрата робочого розчину продукції при нанесенні (без урахування технологічних
витрат) не менше ніж 392,3 г/м²

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

Место производства/
Place of production

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 90-Б

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат видан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 30.08.2022 до 29.08.2024 за ТУ У 20.5-34774235-001:2017
«Матеріали вогнезахисні Defens».

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту
дерев'яних конструкцій «Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю) Defens W».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою.

Протоколи випробувань №№ 12/CPM-18; 13/CPM-18, 16/CPM-18 від 21.09.2018 в ТОВ «ТЕСТ»
(атестат акредитації № 2Н 365 дійсний до 10.04.2024).

Протокол випробувань № 216/1-2018 від 10.10.2018 НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України
(атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027).

Рішення № 158/22 від 29.08.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

На підставі

На основании/
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)