



10175
DCTU EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0168-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/ 30 серпня 2022 р. до 29 серпня 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю) Defens W
для дерев'яних елементів горючих покриттів (крокв, лам)

20.59.59

(код (n) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED-DKPP code (n))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.1.

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23.

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения
огнезащитных свойств»

- I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину
вогнезахисного матеріалу з середньою товщиною сухого шару 0,2 мм та середньою
витратою матеріалу 276,9 г/м²

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Місце

виробництва

Место производства/
Place of production

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 90-Б

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/
Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 30.08.2022 до 29.08.2026 за ТУ У 20.5-34774235-001:2017
«Матеріали вогнезахисні Defens».

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту
дерев'яних конструкцій «Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю) Defens W».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань №10/CPM-18 від 21.09.2018 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації
№ 20365 дійсний до 10.04.2024).

Рішення № 156/22 від 29.08.2022 про видання сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)