



10175  
DCEY EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0215-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

05 жовтня 2022 р. до 04 жовтня 2026 р.

Сертифікат

видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,

49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба вогнезахисна з реактивною властивістю на водній основі) Defens M120 для сталевих будівельних конструкцій (колон)

20.59.59

(код ЄД УКТ ЗЕД/ДКПП)  
(LISTED DKPP code (3))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Державних будівельних норм і стандартів України:**

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;

ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість».

Клас вогнестійкості R120 в залежності від товщини покриття вогнезахисним матеріалом відповідно до додатку

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,

49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 90-Б

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. С. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-99-23

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 05.10.2022 до 04.10.2026 за ЕЧУ У 20.5-34774235-013:2020 «Матеріали вогнезахисні Defens».

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту сталевих будівельних конструкцій вогнезахисним матеріалом Defens M120.

Середня витрата вогнезахисного матеріалу Defens M120 1,842 ± 0,12 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм сухого покриття. Товщина ґрунтувального покриття «ГФ-021» - 0,08 мм.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката

відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол випробувань № З/СПК-20 від 21.08.2020 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації

№ 20365 дійсний до 10.04.2019).

Рішення № 153/22 від 30.08.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



*(Handwritten signature)*

В.І. Приймаченко

(ім'я, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)

**ДОДАТОК  
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0215-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под № /  
Registered at the Record of Certification body under №

Термін дії з  
Срок действия с /  
Term of validity is from 05 жовтня 2022 р. до 04 жовтня 2023 р.

Забезпечення класу вогнестійкості R120 для сталевих будівельних конструкцій (колон) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (фарба вогнезахисна з реактивною властивістю на водній основі) Defens M120

Зведена товщина металу, δ, мм	Клас вогнестійкості	
	R 120	
	Товщина покриття вогнезахисним матеріалом, мм	
≥ 4,84	5,910	
≥ 9,38	3,715	

Грунтувальне покриття «ГФ-021». Середня товщина сухого шару 0,08 мм

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации /  
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(signature, initials, family name)  
(signature, initials, family name)