ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.10 2017 р. № 602-123-20-1/31462

Об'єкт експертизи: Фарби вогнезахисні Defens M, Defens MS, Defens W, Defens A, Defens C, вогнезахисна антикорозійна фарба епоксидна двокомпонентна Defens ME, просочувальна вогнебіозахисна речовина Defens WD-1

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.3-34774235-001:2017 «Вогнезахисні матеріали»

Код за ДКПП: 20.59, УКТЗЕД, артикул: 3824

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: У будівництві: для вогнезахисної обробки несучих металевих, залізобетонних та дерев'яних конструкцій, горищних покриттів з деревини, ДВП, ДСП, на залізничному транспорті при ремонті та будівництві вагонів, для вогнезахисту повітроводів, систем димовидалення, всіх видів кабельної продукції, сталевих конструкцій, по яким проходить кабель, що експлуатуються в будівлях та спорудах житлового, адміністративного призначення, промислових та громадських об'єктах, об'єктах енергетичного комплексу, хімічної, нафтогазової гірничовидобувної та переробної галузі, АЕС.

Виробник: ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ». м. Дніпро, вул. Космічна, 49Г, +38(056)767-28-95, адреса виробництва м. Дніпро, вул. Підгірна, 90. Країна походження об'єкта експертизи: Україна
(адреса, місцезнаходження,телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ». м. Дніпро, вул. Космічна, 49Г, +38(056)767-28-95, , код за ЄДРПОУ: 34774235.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супровідної документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: формальдегіду – 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п, Г, А); фенолу – 0,3 мг/м³ (II клас небезпеки, п); ацетальдегіду – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); пентаерітритолу – 4 мг/м³ (III клас небезпеки, п); титану діоксиду – 10 мг/м³, (IV клас небезпеки, а); моноетаноламіну - 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п+а); меламіну - 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, а); вінілацетату – 10 мг/м³ (III клас небезпеки, п); о-фосфорної кислоти – 1,0 мг/м³ (II клас небезпеки, а); спирту етилового - 1000 мг/м³ (IV клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Продукція подразнює незахищену шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м³, не більше): фенолу – 0,003; формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду - 0,01; вінілацетату – 0,15 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль завмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарби вогнезахисні Defens M, Defens MS, Defens W, Defens A, Defens C, вогнезахисна антикорозійна фарба епоксидна двокомпонентна Defens ME, просочувальна вогнебіозахисна речовина Defens WD-1 згідно ТУ У 20.3-34774235-001:2017 «Вогнезахисні матеріали», за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-34774235-001:2017 «Вогнезахисні матеріали»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18612 від 07 вересня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
в.о. директора
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» Чернюк В.І.

М.П.

У номері технічних умов допущена друкарська помилка.
Вірний номер ТУ: "ТУ У 20.5-34774235-001:2017".

Заступник голови експертної комісії Чернюк В.І.